

# Sicherheiteinrichtungen

Sicherheitsventile P\_max T\_max Manometer am Wärmerzeuger

## Bereitung/Behandlung von Heizwasser

Schlamm und Magnetitabscheider Gasabscheider Schmutzfänger Wasserausdehnung

## Empfehlungen

WOLF empfiehlt zum Schutz des Gerätes und der Hocheffizienzpumpe vor Schlamm und Magnetit aus der Heizungsanlage einen Schlamm-/Magnetitabscheider im Heizungsrücklauf und zur wirkungsvollen Entfernung von Luft- und Mikroblasen einen Mikroblasenabscheider im Heizungsvorlauf einzubauen

Heizungsrücklauf: Schlamm-/Magnetitabscheider

Heizungsvorlauf: Luft- und Mikroblasen einen Mikroblasenabscheider

From:

<https://wiki.fbetechnology.de/> - **hls-Planung**



Permanent link:

[https://wiki.fbetechnology.de/doku.php?id=din\\_12828:din\\_12828&rev=1765002466](https://wiki.fbetechnology.de/doku.php?id=din_12828:din_12828&rev=1765002466)

Last update: **2025/12/06 06:27**