

Sicherheiteinrichtungen

Sicherheitsventile P_max T_max Manometer am Wärmerzeuger

Bereitung/Behandlung von Heizwasser

Schlamm und Magnetitabscheider Gasabscheider Schmutzfänger Wasserausdehnung

Empfehlungen

WOLF empfiehlt zum Schutz des Gerätes und der Hocheffizienzpumpe vor Schlamm und Magnetit aus der Heizungsanlage einen Schlamm-/Magnetitabscheider im Heizungsrücklauf und zur wirkungsvollen Entfernung von Luft- und Mikroblasen einen Mikroblasenabscheider im Heizungsvorlauf einzubauen

Heizungsrücklauf: Schlamm-/Magnetitabscheider

Heizungsvorlauf: Luft- und Mikroblasen einen Mikroblasenabscheider

From:
<https://wiki.fbetechn.de/> - **hls-Planung**

Permanent link:
https://wiki.fbetechn.de/doku.php?id=gebaeudetechnik:auslegung:normen:din_12828:din_12828&rev=1768843655

Last update: **2026/01/19 17:27**

